

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2021**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und Bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die

<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Stadtwerke Amstetten** E-Control-Nr. **119**
 AT-Nummer **AT002110**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 3-Jahres-Durchschnitt ¹ |
|-------|------|------|------|------------------------------------|
| SAIDI | 0,66 | 0,05 | 0,20 | 0,30 |
| ASIDI | 0,60 | 0,05 | 0,77 | 0,47 |

Internet Seite der Veröffentlichung:

www.stadtwerke.amstetten.at

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom